



# PRÜFZEUGNIS

DIN EN 15684:2021-05

## TEST CERTIFICATE

Nr./ No. 49-8/22

Der Firma

We confirm, that the company

Uhlmann & Zacher GmbH

Gutenbergstraße 2-4

D-97297 Waldbüttelbrunn

wird bescheinigt, dass sie die Anforderungen der DIN EN 15684

has met the requirements of DIN EN 15684

für das Produkt

for the product

CX6122

in der Ausführung

in the version

Doppelknauflzylinder mit einseitiger  
elektronischer Berechtigung/  
Knob module as double knob cylinder with one-side electronic  
authorization

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:

according to the following classification key:

| Gebrauchs-<br>klasse<br>Category<br>of use | Dauer-<br>haftigkeit<br>Durability | Feuer-/ Rauch-<br>widerstand<br>Fire-/ smoke<br>resistance | Umweltbe-<br>ständigkeit<br>Environmental resistance | Mechanische<br>Verschluss-<br>sicherheit<br>Mechanical<br>key related security | Berechtigungs-<br>sicherheit<br>Authorisations<br>security | System-<br>management<br>System<br>management | Angriffs-<br>widerstand<br>Attack<br>resistance |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| 1  | 6                                  | B*   | 3  | 0  | D  | 3   | 0   |

\* DMT GmbH & Co. KG, D-49762 Lathen, Prüfbericht Nr. DMT-DO-50-127-005 vom 27.02.2014 (Holztür, 30 Minuten)/  
DMT GmbH & Co. KG, D-49762 Lathen, test report no. DMT-DO-50-127-005 from 27.02.2014 (Wooden door, 30 Minutes)

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 44-6/11 sowie die Dokumentation Produkterweiterung 01 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern.

Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite.

This certificate is based on the evaluation of test report no. 44-6/11 as well as the documentation product expansion 01 by PIV.

The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed.

This test certificate has a total of 1 page.

D-42551 Velbert, 23. August 2022

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/  
State-certified technical engineer

Laborleitung/ Laboratory management



G. Röhling, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.